

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Криминалистичко - полицијска академија
Ул. Цара Душана бр. 196
Београд - Земун
Број 57/6-8-2013
Датум: 19.06.2013

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези јавне набавке број 57/6-2013


На основу захтева понуђача за појашњењем конкурсне документације, који је код наручиоца заведен под бројем 57/6-7-2013 дана 18. 06. 2013. године, наручилац наводи следеће:

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

1. Образац 2 А – Котларница – 1) да ли можете навести тип котла Сигма Жалец, запремину и загревну површину тј. техничке податке са либрице на котлу?
2. Образац 2 Б – Подстанице – 8) Демонтажа клима коморе ког типа? Кји су елементи коморе односно колико метара поцинкованих канала има и њихова димензија?
3. Образац 2 Б – Подстанице – 7, 9, 10, 11, 14) Подаци о циркулационим пумпама које је потребно заменити: напор пумпе h, капацитет, снага ел. мотора/пумпи?
4. Приликом достављања тражене документације, да ли је потребно све доставити као што је описано у Обрасцу 4?

ПОЈАШЊЕЊЕ:

1. На котловима не постоје таблице са основним подацима о моделу и техничким карактеристикама. Оно што је познато је да су котлови топловодни, тропромајни, капацитета 600 kW, тип SIGMA, произведени 1975. године у месту Жалец у Словенији.
2. Клима комора је служила за климатизацију (грејање-хлађење) простора бивше фото-лабораторије са учионицама. Демонтира се комора и део поцинкованих канала у оквиру подстанице. Потребно је предвидети блиндирање ваздушних канала и топловодне инсталације коморе. Укупна тежина елемената који се демантирају износи око 1,5 тона.
3. У позицијама А.13, Б.10 и Б.11 би било потребно предвидети испоруку и уградњу наведених цирукулационих пумпи ради унификације на објекту. Такође је неопходно предвидети и преправке на прикључном цевоводу приликом уградње. Постојеће дотрајале пумпе су производ "IMR" GHR из Словеније и на истима не постоје таблице са подацима. У предмеру наведене пумпе одабране су на основу искуства у експлоатацији инсталације. Пумпе под такчама предмета Б.7, Б.9 и Б.14 се не мењају већ се ремонтују.
4. Довољно је да понуђач у оквиру понуде достави Образац 5 који мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом понуђача. Наручилац задржава право да може тражити на увид све доказе или само неке од оних који су наведени у оквиру Обрасца 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
БЕОГРАД
ЗА НАРУЧИОЦА

Бојана Лачковић
дипл. правник