

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Криминалистичко - полицијска академија  
Ул. Цара Душана бр. 196  
Београд - Земун  
Број 47/1-9-2013  
Датум: 17.05.2013

**ПРЕДМЕТ:** појашњење у вези јавне набавке број 47/1-2013

На основу захтева понуђача за појашњењем конкурсне документације, који је код наручиоца заведен под бројем 47/1-8-2013 дана 17. 05. 2013. године, наручилац износи следеће:

**ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:**

У Обрасцу 2 – предмер радова у лимарским радовима, позиција бр. 5 (преправка постојећих канала и израда нових решетки на вентилационим каналима по узору на постојеће, димензија 55x70 cm), да ли можете ближе објаснити какав вид преправке постојећих канала сте предвидели, која је дужина канала који треба да се преправља пошто је обрачун по комаду канала, а како би смо дали адекватну јединичну цену?

**ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА:**

На постојећој фасади се налазе решетки (димензије дате у предмеру) које треба да се замене. Оне су сада у равни постојеће фасаде. Кад се буде поставила нова фасада, решетка ће бити на новој фасади, на каналу који треба продужити и преправити за дужину попречног пресека фасаде, њене потконструкције и дужине преклопа, односно везе са постојећим каналом. Зато је дато по комаду а не у метрима дужним.

Понуђачима се саветује да пре формирања цене обиђу градилиште у циљу бољег сагледавања стања на терену и адекватног одређивања цена за своје радове.

ЗА НАРУЧИОЦА



Бојана Лачковић  
дипл. правник

