

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

Број: 57/5-9-2014
Датум: 05.08.2014

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон - 011 3161-919; факс – 011 3162-150
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

На основу Захтева понуђача за појашњењем конкурсне документације, који је код наручиоца заведен под бројем 57/5-8-2014 дана 04. 08. 2014. године, наручилац наводи следеће:


ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Молимо Вас да нам доставите каталошки број циркулационе пумпе производ Grundfos тип CLM 100-217-4.7.

ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА:

Машинска и електро монтажа и дефектажа главне циркулационе пумпе производ Grundfos тип CLM 100-217-4.7, при чему дефектажа подразумева отварање пумпе и демонтажу виталних делова, мерења и визуелну контролу функционисања као и електро испитивање пумпе и опреме у разводној табли. Позицијом је обухваћено и блиндирање прикључака контра прирубницама и заптивним материјалом за време сервиса. Односи се на демонтажу и дефектажу постојеће пумпе Grundfos тип CLM 100-217-4.7. С обзиром на то да је пумпа стара скоро 10 година, немамо каталог произвођача на основу којег би знали каталошки број. Понуђачи могу обићи котларницу Академије и погледати пумпу.




Невена Живковић
Шеф одсека за материјално-финансијске послове